

修訂列表

甲部

修訂	題號	內容	備註
修訂 1	3.1.13	增加了對總水錶最大尺寸的規定	新增總水錶最大尺寸的要求
修訂 2	3.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4(b), 3.2.2.5(b), 3.2.2.6, 3.2.2.7, 3.2.3.1, 3.2.4.1, 3.2.5.1, 3.2.5.2, 3.3.5.3, 表 3.3.5.3.1, 3.3.5.4, 圖 31, 圖 32, 圖 33 & 圖 36	為更清晰表達有關水錶房/箱/櫃/井的要求而作的一般修訂。	回應水喉業界的要求
修訂 3	4.1.1.3	增加了對同一地點擬建的食水、沖廁水和/或消防系統水管的尺寸和材料要求。	新增擬建水管的尺寸和物料要求
修訂 4	4.2.3, 圖 34 & 圖 44	為更清晰表達有關回流/交叉接駁預防措施的要求而作的一般修訂	為水喉業界提供更清晰指引
修訂 5	表 4.2.5.2.1 中的 B5	為更清晰表達而作的一般修訂	為水喉業界提供更清晰指引
修訂 6	4.2.5.3	為更清晰表達而作的一般修訂	為水喉業界提供更清晰指引
修訂 7	4.3.4.2	為更清晰表達而作的一般修訂	為水喉業界提供更清晰指引
修訂 8	5.4.4.2	為更清晰表達而作的一般修訂	為水喉業界提供更清晰指引
修訂 9	圖 4	新增直徑 40 毫米水錶位的新設計規定	納入水務署通函 6/2021 號內容

修訂	題號	內容	備註
修訂 10	圖 10, 圖 11, 圖 12, 圖 13 & 圖 40	為更清晰表達而作的一般修訂	為水喉業界提供更清晰指引

乙部

修訂	題號	內容	備註
修訂 1	表 B2. 1. 1. 3	A 部分(閥體和閥蓋)雙相不銹鋼物料的供水適用性已新增	加入閥體和閥蓋的物料要求
修訂 2	表 B2. 1. 1. 3	B 部分(閥杆/閥軸)銅合金—黃銅的供水適用性已更新	回應水喉業界的意見
修訂 3	B5	含碳量測定及碳膜檢測合併為一個測試項目	修正以保持一致性
修訂 4	B5	配件或配件零部件的內部壓力抗性的測試款項改為 8. 1	修正以保持一致性
修訂 5	B7	類別中的“水龍頭/混合閥”更改為“水龍頭”	回應水喉業界的意見
修訂 6		類型中的“洗手盆混合閥/洗滌盆混合閥/淋浴式混合閥/浴缸式混合閥/單獨式水龍頭/混合式水龍頭”更改為“單獨式水龍頭/混合式水龍頭”	
修訂 7	B7	類別中的“水龍頭/混合閥”更改為“恒溫式混合閥”	回應水喉業界的意見
修訂 8		類型中的“淋浴式混合閥/浴缸式混合閥/混合式水龍頭”更改為“淋浴式混合閥/浴缸式混合閥”	
修訂 9	B7	類別中的“水龍頭/混合閥”更改為“水龍頭/沖洗閥”	回應水喉業界的意見
修訂 10	B7	類別中的“水龍頭/混合閥”更改為“水龍頭”	回應水喉業界的意見
修訂 11		類型中的“自動關閉式放水龍頭”更改為“自動關閉式放水龍頭(非電動)”	