

香港建筑物食水安全计划  
审核清单（示例）

建筑物名称： \_\_\_\_\_

审核编号： \_\_\_\_\_

编号	检查项目	✓ / ✗ / 不适用	已检查的 文件 / 记录 / 部件	备注
1	使用中的水安全计划是否最新版本？			
2	水安全计划是否列明有指定人员？			
3	水安全计划有否列出建筑物的概况？			
4	水质检测是否按水安全计划进行并有相关记录？			
5	能否出示过往审核的记录？			
6	是否至少每两年进行一次审核？			
7	有否适当跟进过往的审核结果？			
8	能否出示过往水安全计划检视的记录？			
9	是否至少每两年检视一次水安全计划？			

香港建筑物食水安全计划  
审核清单（示例）

建筑物名称： \_\_\_\_\_

审核编号： \_\_\_\_\_

编号	检查项目	✓ / ✗ / 不适用	已检查的 文件 / 记录 / 部件	备注
10	水安全计划的供水流程的示意图是否准确？  （请随机选择检视图中最少两件供水部件，并检查部件是否与记录的描述一致。）			
11	有否参考水务署的香港一般建筑物食水安全计划模板进行风险评估？			
12	物业管理人員有否执行常规检查工作并妥善保存相关记录？			
13	有否处理和记录住户 / 用户的水质投诉？			
14	物业管理人員是否有能力执行常规检查工作？  （从戊部表格 I 随机选择两个检查项目，并请负责人进行示范。）			
15	有否按照水安全计划指定的频率清洗贮水箱？			

香港建筑物食水安全计划  
审核清单（示例）

建筑物名称： \_\_\_\_\_

审核编号： \_\_\_\_\_

编号	检查项目	✓ / ✗ / 不适用	已检查的 文件 / 记录 / 部件	备注
16	使用点净水设备装置（如过滤器、饮水机或固定热水罈等）有否适当保养维修？			
17	有否聘请合格人员进行特定检查工作并妥善保存相关记录？			
18	检查项目不达标时有否适时采取合适的纠正措施？			
19	如在检查或巡视过程中观察到异常情况，有否适时纠正或跟进？			
20	有否预备合适的支持方案，如常规冲水或保养方案？			

香港建筑物食水安全计划  
审核清单（示例）

建筑物名称： \_\_\_\_\_

审核编号： \_\_\_\_\_

其他观察 / 建议（如有需要，可另加纸张记录）：

---

---

---

---

审核员姓名及签署\*： \_\_\_\_\_

职位： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

\*审核员不应参与实施以上被审核建筑物的水安全计划

指定人员姓名及签署： \_\_\_\_\_

职位： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_