

香港建築物食水安全計劃  
審核清單（示例）

建築物名稱：\_\_\_\_\_

審核編號：\_\_\_\_\_

編號	檢查項目	✓/✗/ 不適用	已檢查的 文件/記錄/部件	備註
1	使用中的水安全計劃是否最新版本？			
2	水安全計劃是否列明指定人員？			
3	水安全計劃有否列出建築物的概況？			
4	水質檢測是否按水安全計劃進行並有相關記錄？			
5	能否出示過往審核的記錄？			
6	是否至少每兩年進行一次審核？			
7	有否適當跟進過往的審核結果？			
8	能否出示過往水安全計劃檢視的記錄？			
9	是否至少每兩年檢視一次水安全計劃？			

香港建築物食水安全計劃  
審核清單（示例）

建築物名稱：\_\_\_\_\_

審核編號：\_\_\_\_\_

編號	檢查項目	✓/✗/ 不適用	已檢查的 文件/記錄/部件	備註
10	水安全計劃的供水流程的示意圖是否準確？ （請隨機選擇檢視圖中最少兩件供水部件，並檢查部件是否與記錄的描述一致。）			
11	有否參考水務署的香港一般建築物食水安全計劃範本進行風險評估？			
12	物業管理人員有否執行常規檢查工作並妥善保存相關記錄？			
13	有否處理和記錄住戶/用戶的水質投訴？			
14	物業管理人員是否有能力執行常規檢查工作？ （從戊部表格 I 隨機選擇兩個檢查項目，並請負責人進行示範。）			
15	有否按照水安全計劃指定的頻率清洗貯水箱？			

香港建築物食水安全計劃  
審核清單（示例）

建築物名稱：\_\_\_\_\_

審核編號：\_\_\_\_\_

編號	檢查項目	✓/✗/ 不適用	已檢查的 文件/記錄/部件	備註
16	使用點淨水設備裝置（如過濾器、飲水機或固定熱水罈等）有否適當保養維修？			
17	有否聘請合資格人員進行特定檢查工作並妥善保存相關記錄？			
18	檢查項目不達標時有否適時採取合適的糾正措施？			
19	如在檢查或巡視過程中觀察到異常情況，有否適時糾正或跟進？			
20	有否預備合適的支援方案，如常規沖水或保養方案？			

香港建築物食水安全計劃  
審核清單（示例）

建築物名稱：\_\_\_\_\_

審核編號：\_\_\_\_\_

其他觀察／建議（如有需要，可另加紙張記錄）：

---

---

---

---

審核員姓名及簽署\*：\_\_\_\_\_

職位：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

\*審核員不應參與實施以上被審核建築物的水安全計劃

指定人員姓名及簽署：\_\_\_\_\_

職位：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_